



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СНЕЖНОЕ»  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(ГБОУ «СШ № 10 Г.О. СНЕЖНОЕ»)

ул. Героев Интернационалистов, д. 11, г. Снежное, г.о. Снежное, Донецкая Народная Республика, 286501  
телефон: +7(85656) 5-50-55, e-mail: [shkola11-snizne@yandex.ru](mailto:shkola11-snizne@yandex.ru), ИНН 9304011522

---

18.10.2024 № 497

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прокурору города Снежное,  
старшему советнику юстиции  
Шекуну М.В.

Уважаемый Максим Владимирович!

На Ваше представление № 7-42-2024/3186 от 18.09.2024 сообщаем, что указанное представление рассмотрено 14.10.2024 г. с участием представителя прокуратуры города Снежное.

1. С целью устранения нарушений в требований Федерального закона в сфере с санитарно-эпидемиологических требований приняты следующие меры:

1.1 На выполнение требований п. 2.4.6.1 абз. 1, п. 2.4.6.2 абз. 1 СП 2.4.3648-20; п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; раздел VI, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21. - в помещении пищеблока школы проведено зонирование. Имеются отдельные разделочные столы для работы с рыбой, мясом, овощами, с мучной изделиями, для работы с готовой продукцией и для разделки сырой продуктов.

1.2. На выполнение требований п. 2.4.6.1 абз. 1, п. 2.4.6.2 абз. 1 СП 2.4.3648-20; п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; раздел VI, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21. - На первом этаже здания школы (под помещением пищеблока) имеется отдельная туалетная комната для сотрудников пищеблока, оборудованная раковиной для мытья рук и установленным ручным умывальником на случай отсутствия воды в сети.

1.3. На выполнение требований п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приложение 4 к МР 2.3.6.0233-21.2.3.6. - Замечания учтены. Усилен контроль за хранением суточным проб. Для хранения суточных проб в холодильнике выделена отдельная полка. С целью недопущения в дальнейшем нарушений норм федерального законодательства ответственные должностные лица ГБОУ «СШ № 10 Г.О. СНЕЖНОЕ» привлечены к дисциплинарной ответственности. Копия приказа прилагается.

1.4. На выполнение требований п. 3,4 абз.5 СанПин 2.3/2.4 3590-20. - Приобретены дополнительные комплекты одноразовых перчаток.

1.5. На выполнение требований п.2.4.11 абз. 2, п.2.6.5, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20. - В санузлах установлены запасные емкости для хранения воды и своевременного пополнения водой ручных умывальников. С целью недопущения в дальнейшем нарушений норм федерального законодательства ответственные должностные лица ГБОУ «СШ № 10

Г.О. СНЕЖНОЕ» привлечены к дисциплинарной ответственности. Копия приказа прилагается.

2. С целью устранения нарушений требований Федерального закона в сфере пожарной безопасности приняты следующие меры:

- 2.1. На выполнение требований 2.1 ст.4, ч.8 ст. 88 ФЗ-123, п.4.1.5.4 ГОСТ Р 59642-2021. - Выполнены штукатурные работы по контуру противопожарного люка.

- 2.2. На выполнение требований п.4.1.5.1, п. 4.1.5.2 ГОСТ Р. 59642-2021, п.3 и приложения (п.8) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 в получении исполнительной документации, акта сдачи-приемки работ монтажа противопожарного люка и лицензии на выполнение данного вида работ. подано ходатайство на отдел образования администрации городского округа Снежное с целью получения копий документов.

3. С целью устранения нарушений требований Федерального закона в сфере квалификационных требований к профессиональным стандартам приняты следующие меры:

- 3.1. Во исполнение ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации. по состоянию на 10.10.2024 имеются все (четыре) справки о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости, фактов уголовного преследования. Копии справок прилагаются

4. Подано ходатайство в отдел образования администрации городского округа Снежное о включении в бюджетный запрос мероприятий, направленных на устранение нарушений следующих требований (копия ходатайства прилагается):

- 4.1. п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. - Проведении горячего водоснабжения для умывальников перед входом в обеденный зал.

- 4.2 абз.4 п. 2.9.5 СП2.4.3648-20. - Заключение договора на проведение профилактических дезинсекционных и дератизационных работ с организацией имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности.

- 4.3 ст. ст. 4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ -123), ч.2 ст.54 ФЗ-123, п.14 табл.А.1 прил. А Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». - Приобретении и установке дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток.

- 4.4 ст. ст. 4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ -123), ч.2 ст.54 ФЗ-123, п.14 табл.А.1 прил. А Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». - Оборудовании здания школы системой пожарной сигнализации адресного типа.

- 4.5 ст. ст. 4,6 ФЗ-123, ч.2 ст.54 ФЗ-123, п.14 табл. 2 раздела 7 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». - Оборудовании здания школы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 3-го типа.

- 4.6 ст. ст.4,6 ФЗ-123, п.7.16 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным конструктивным решениям». - Установке ограждения на кровле здания школы.

- 4.7 ст. ст.4,6 ФЗ-123, п.7.3.15 свода правил «Здания общеобразовательных организаций». - Оборудование путей эвакуации аварийным эвакуационным освещением.
- 4.8 ст. ст. 4,6 ФЗ-123, п. 5.4.5 свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».- Обработка стропил и обрешетки чердака огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности
- 4.9 п.14 ППР в РФ. - Оборудовании дверей лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания.
- 4.10 ст.6 ФЗ-123, п. 4.3.5 СП 1.13130. - Оборудование лестницы (выход в актовом зале) поручнями с двух сторон и промежуточным поручнем.
- 4.11 ст.6 ФЗ-123, п. 4.3.5 СП 1.13130. - Оборудование лестницы (коридор на втором этаже возле перехода) поручнями с двух сторон
- 4.12. ст.6 ФЗ-123, п. 4.3.5 СП 1.13130. - Оборудование лестницы (коридор на втором этаже возле перехода) поручнями с двух сторон

Дополнительно сообщаем, что по факту нарушений, указанных в требовании, 11.10.2024 проведено совещание при директоре. Присутствующие ознакомлены с содержанием требования. По результатам совещания принято решение:

1. Представление прокуратуры города Снежное №7-42-2024/3186 от 18.09.2024 принять к сведению.
2. Заведующему хозяйством Бидной Е.А., медицинской сестре Брусовой И.Н., повару Бондаренко Г.В. дополнительно изучить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в части обеспечения безопасных условий по организации учебно-воспитательного процесса и соблюдения прав несовершеннолетних.
3. Заведующему хозяйством Бидной Е.А., ответственной за пожарную безопасность, дополнительно изучить требования законодательства в сфере противопожарной безопасности в части обеспечения безопасных условий по организации учебно-воспитательного процесса и соблюдения прав несовершеннолетних
4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущение причин и условий им способствующим, привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания заведующего хозяйством Бидную Е.А., медицинскую сестру Брусову И.Н., повара Бондаренко Г.В., делопроизводителя Шеменеву В.М.

#### **Приложения:**

1. Копия ходатайства № 463 от 02.10.2024 о включении в бюджетный запрос на 2025 г. мероприятий, указанных в Представлениях с целью устранения допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующим на 2 л. в 1 экз.
2. Копии справок о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости, фактов уголовного преследования на Лебеденко А.А., Каледина А.Ю, Гербутову К.С., Семенову Я.М. на 4 л. в 1 экз.
3. Копия приказа № 96-пк от 01.10.2024 «О дисциплинарном взыскании» на 1 л. в 1 экз.

Директор

С.Н. Отрутько

планировочным конструктивным решениям». - Установке ограждения на кровле здания школы.

- 4.7 ст. ст.4,6 ФЗ-123, п.7.3.15 свода правил «Здания общеобразовательных организаций». - Оборудование путей эвакуации аварийным эвакуационным освещением.
- 4.8 ст. ст. 4,6 ФЗ-123, п. 5.4.5 свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».- Обработка стропил и обрешетки чердака огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности
- 4.9 п.14 ППР в РФ. - Оборудование дверей лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания.
- 4.10 ст.6 ФЗ-123, п. 4.3.5 СП 1.13130. - Оборудование лестницы (выход в актовом зале) поручнями с двух сторон и промежуточным поручнем.
- 4.11 ст.6 ФЗ-123, п. 4.3.5 СП 1.13130. - Оборудование лестницы (коридор на втором этаже возле перехода) поручнями с двух сторон
- 4.12. ст.6 ФЗ-123, п. 4.3.5 СП 1.13130. - Оборудование лестницы (коридор на втором этаже возле перехода) поручнями с двух сторон

Дополнительно сообщаем, что по факту нарушений, указанных в требовании, 11.10.2024 проведено совещание при директоре. Присутствующие ознакомлены с содержанием требования. По результатам совещания принято решение:

1. Представление прокуратуры города Снежное №7-42-2024/3186 от 18.09.2024 принять к сведению.
2. Заведующему хозяйством Бидной Е.А., медицинской сестре Брусовой И.Н., повару Бондаренко Г.В. дополнительно изучить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в части обеспечения безопасных условий по организации учебно-воспитательного процесса и соблюдения прав несовершеннолетних.
3. Заведующему хозяйством Бидной Е.А., ответственной за пожарную безопасность, дополнительно изучить требования законодательства в сфере противопожарной безопасности в части обеспечения безопасных условий по организации учебно-воспитательного процесса и соблюдения прав несовершеннолетних
4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущение причин и условий им способствующих, привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания заведующего хозяйством Бидную Е.А., медицинскую сестру Брусову И.Н., повара Бондаренко Г.В., делопроизводителя Шеменеву В.М.

#### Приложения:

1. Копия ходатайства № 463 от 02.10.2024 о включении в бюджетный запрос на 2025 г. мероприятий, указанных в Представлениях с целью устранения допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих на 2 л. в 1 экз.
2. Копии справок о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости, фактов уголовного преследования на Лебеденко А.А., Каледина А.Ю, Гербутову К.С., Семенову Я.М. на 4 л. в 1 экз.
3. Копия приказа № 96-пк от 01.10.2024 «О дисциплинарном взыскании» на 1 л. в 1 экз.

Директор



С.Н. Отрутько