



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура
города Снежное

ул. Милицейская, 9, г. Снежное,
Донецкая Народная Республика, 286500

Скопцова № *7-42-0001/2020*

Директору ГБОУ
«СШ № 10 г.о. Снежное»

Отрутько С.Н.

ул. Героев Интернационалистов, д.11
г. Снежное,
Донецкая Народная Республика

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Снежное по поручению прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных актов федерального законодательства в сфере образования в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 10 городского округа Снежное» Донецкой Народной Республики (далее - СШ № 10).

В силу положений ч. 6 ст.28, п. 3 ч.4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, стандартами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Проверкой организации и обеспечения соблюдения в СШ № 10 безопасных условий обучения установлено, что в школе имеют место нарушения требований к санитарному содержанию, а также оборудованию и оснащению помещений, установленных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее - далее СП 2.4.3648-20).

Так, комплекс помещений пищеблока не рассчитан на работу на сырье, фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо птицы, печень замороженная, овощи сырые), что является нарушением требований п. 2.4.6.1 абз. 1, п. 2.4.6.2 абз. 1 СП 2.4.3648-20; п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; раздел VI, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21. Для работников пищеблока не оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что является нарушением п. 3.7, абз.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20. Отбор суточных проб производится с нарушением – отсутствуют суточные пробы за 06.09.2024 и 09.09.2024, отдельная полка для хранения суточных проб не выделена, что является нарушением п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приложение 4 к МР 2.3.6.0233-21.2.3.6.

Также, не обеспечены горячей водой умывальники перед входом в обеденный зал, что является нарушением п.2.6.5 СП 2.4.3648-20. При порционировании блюд сотрудниками пищеблока не используются одноразовые перчатки, что является нарушением п. 3.4, абз.5 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20. В санузлах учреждения отсутствуют условия для мытья рук детьми, в умывальниках отсутствует вода, что является нарушением п. 2.4.11 абз. 2, п.2.6.5, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20. Не организована работа по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ (не заключен договор с организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности), что является нарушением абз. 4 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Кроме того, в нарушение положений п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток. Здание школы не оборудовано системой пожарной сигнализации адресного типа, что является нарушением ст. ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123), ч. 2 ст. 54 ФЗ-123, п. 14 табл. А.1 прил. А Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 3-го типа, что является нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ-123, ч. 2 ст. 54 ФЗ-123, п. 14 табл. 2 раздела 7 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». В здании с уклоном кровли до 12 процентов, высотой до карниза более 10 метров не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013, что является нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 7.16 Свода правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". На путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение, что является нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 7.3.15 Свода правил «Здания общеобразовательных организаций».

Также, стропила и обрешетка чердака не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения, что является нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 5.4.5 свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, что является нарушением пп. «д» п. 16 ППР в РФ. Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток, что является нарушением п. 14 ППР в РФ. При ширине лестницы более 2,4 м не предусмотрены поручни с двух сторон и промежуточный поручень (выход в актовом зале), что является нарушением ст. 6 ФЗ-123, п. 4.3.5 СП 1.13130. При ширине лестницы более 2,4 м не предусмотрены поручни с двух сторон и промежуточный поручень (коридор на 2 этаже), что является нарушением ст. 6 ФЗ-123 п. 4.3.5, СП 1.13130. При ширине лестницы более 1,5 м не предусмотрены поручни с двух сторон (коридор на 2 этаже возле перехода), что является нарушением ст. 6 ФЗ-123, СП 1.13130, п. 4.3.5. Монтажные зазоры по контуру противопожарного люка не оштукатурены (в лестничной клетке), что является нарушением ст. 4, ч. 8 ст. 88 ФЗ-123, п. 4.1.5.4 ГОСТ Р 59642-2021. Окончание монтажных работ противопожарного люка не подтверждено актом сдачи-приемки, а также передачей заказчику исполнительной документации. Лицензия на выполнение данного вида работ не представлена, что является нарушением п. 4.1.5.1, п. 4.1.5.2 ГОСТ Р 59642-2021, п. 3 и приложение (п. 8) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 №1128.

Выявленные в СШ № 10 нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований законодательства в сфере противопожарной безопасности, не обеспечивает надлежащие безопасные условия для организации в школе учебного процесса и нарушает права несовершеннолетних.

Проверкой соответствия преподавателей СШ № 10 квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, а также, соблюдения ограничений на занятие педагогической деятельностью установлено, что, в нарушение требований ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации в отношении 4 педагогов СШ № 10 отсутствуют сведения (справки) о наличии/отсутствии у последних неснятой или непогашенной судимости, фактов уголовного преследования.

Таким образом, в ходе проверки в СШ № 10 выявлены нарушения федерального законодательства при организации учебного процесса и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами СШ № 10, а причинами и условиями, им

способствовавшими - отсутствие должного контроля со стороны руководителя учреждения образования за деятельностью подчиненных.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» уведомить прокуратуру города Снежное о времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения норм федерального законодательства.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, сообщить в прокуратуру города Снежное в письменной форме в течение месяца со дня его внесения с приложением копий соответствующих документов.

И.о. заместителя прокурора города Снежное



Ю.В. Сердюкова